

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim
Aleksandrów Kujawski, 19 marca 2026r.

NHŚ.52111.10.6.2026

Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „Algawa” Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 10
87-700 Aleksandrów Kujawski

DECYZJA nr 96/26

Na podstawie art. 1 pkt 1; art. 2; art. 4 ust. 1 pkt 1; art. 12 ust. 1; art. 27 ust. 2; art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757,), § 3 ust. 3 pkt 1; § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, ust. 8 i ust. 9 oraz z część C tabela nr 1 lp. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 10 § 2 oraz art. 104, 108 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim

po zapoznaniu się z częściowym sprawozdaniem z badania laboratoryjnego próbki wody pobranej w dniu 17.03.2026r. z wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawski – ujęcie Kuczek ze stałego punktu monitoringowego zlokalizowanego w Stacji Uzdatniania Wody, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (nr sprawozdania LHK.410.74/N/26 z dnia 19.03.2026r.), przekazanego przez Oddział Laboratoryjny Laboratorium Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim, mając na uwadze stwierdzoną obecność **bakterii grupy coli** na ujęciu wody w Kuczku w liczbie **18 jtk/100 ml** oraz

w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy:

I. stwierdza brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawski-ujęcie Kuczek,

II. nakazuje:

zarządzającemu tym wodociągiem – Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu „ALGAWA” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy ul. Przemysłowej 10 w Aleksandrowie Kujawskim:

1. Wyłączyć z użytkowania ujęcie Kuczek zaopatrujące wodociąg gminy Aleksandrów Kujawski;
2. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawski-ujęcie Kuczek do jakości zgodnej z parametrami zawartymi w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
3. Niezwłocznie przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Aleksandrowie Kujawskim – celem zaopiniowania-plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

4. Przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody wykonanych po zakończeniu działań naprawczych wodociągu gminy Aleksandrów Kujawski–ujęcie Kuczek potwierdzające uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie mikrobiologicznym, tj. o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 17.03.2026 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z: ujęcia wody w Kuczku, Szkoły Podstawowej w Wołuszewie, kuchni Przedszkola w Stawkach oraz w mieszkaniu prywatnym w Słońsku Dolnym (w uzgodnionych punktach zgodności) oraz w mieszkaniu prywatnym w Nowym Ciechocinku (w związku ze zgłoszeniem dotyczącym niewłaściwych cech organoleptycznych wody), pobrano do badań laboratoryjnych 5 próbek wody.

Z wyników badań przekazanych przez Oddział Laboratoryjny Laboratorium Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 19.03.2026 r. wynika iż, w próbce wody przeznaczonej do spożycia pobranej w stacji uzdatniania wody w Kuczku, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 18jtk/100ml przy wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml (jtk-jednostki tworzące kolonie).

Potwierdza to cząstkowe sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr LHK.410.74/N/26 z dnia 19.03.2026 r. wykonane przez Oddział Laboratoryjny-Laboratorium Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim.

W pozostałych 4 badanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim oceniając ryzyko zdrowotne stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej z ujęcia w Kuczku, z którego zaopatrywane są następujące miejscowości: Białe Błota, Konradowo, Kuczek, Łazieniec, Nowy Ciechocinek, Odolion, Otłoczyn, Otłoczynek, Słońsk Dolny, Stawki, Wołuszewo, Wygoda i Zgoda. (ok. 4800 mieszkańców). Ponadto woda z przedmiotowego ujęcia jest jednym z źródeł zaopatrujących wodociąg miasta Ciechocinek.

Jakość wody z wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawski–ujęcie Kuczek, nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest bezpieczna dla zdrowia jeżeli spełnia m.in. podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z którymi wartość parametryczną określono 0 jtk/100ml. Korzystanie z wody, w której stwierdzono bakterie grupy coli w liczbie 18 jtk/100 ml może stwarzać zagrożenie wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników, dlatego koniecznym jest podjęcie działań naprawczych i doprowadzenie wody do jakości zgodnej z wyżej wskazanymi normami.

W dniu 19.03.2026r. ok. godz. 9:00, na podstawie wyników badań z ww. laboratorium, przekazano drogą telefoniczną Prezesowi Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „Algawa” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim informację dotyczącą obecności bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia z stacji uzdatniania wody w Kuczku.

Ponadto ustalono iż, istnieje możliwość przełączenia zaopatrywania odbiorców wody z ww. ujęcia na wodę do spożycia pochodzącą z ujęcia wody w Ośnie wspomaganego przez ujęcie wody w Służewie, administrowanego również przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „Algawa” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawski. W nawiązaniu do ww. rozmowy Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „Algawa” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim – Pan Piotr Gondek przesłał drogą mailową informację o wykonaniu ww. czynności oraz o podjęciu stosownych działań naprawczych.

W związku z dobrowolnym wyłączeniem z użytkowania ujęcia wody w Kuczku przez zarządzającego wodociągiem, woda pochodząca z tego ujęcia nie będzie zasilala wodociągu, co oznacza, iż nie będzie udostępniana jego użytkownikom do spożycia. Mając na uwadze konieczność zapewnienia konsumentom nie zagrażającej ich życiu i zdrowiu wody z ujęcia w Kuczku organ uznał za zasadne jednak w sposób formalny zapewnić wyłączenie z użytkowania tegoż ujęcia do czasu wyeliminowania niewłaściwej jakości wody.

W oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: „przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić (...) należyłą jakość dostarczanej wody”.

Podmioty realizujące zadania dotyczące zaopatrzenia w wodę mają obowiązek podejmować wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów opisanych w części A i części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jeżeli naruszenie wymagań, higieniczno-zdrowotnych „spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu”.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego, konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz podjęcia działań naprawczych.

Ze względu na potrzebę zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując jednocześnie, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a., od wszczęcia postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim.
3. Mimo wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu w przypadku, gdy:
 - decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.),
 - decyzją podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
 - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

4. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.).
5. Zrzeczenie się prawa do odwołania skutkuje ostatecznością i prawomocnością decyzji, to jest brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do organu wyższego stopnia oraz złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Angelika Drab-Rybczyńska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Aleksandrowie Kujawskim
/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymuje:

1. Adresat + na adres: sekretariat@gpualgawa.pl; mikolaj.zielonka@gpualgawa.pl
– egz. nr 1
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
-e-Doręczenia
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy-e-Doręczenia
3. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz -e-Doręczenia
4. Starosta Aleksandrowski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski
-e-Doręczenia
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Wyspiańskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski
-e-Doręczenia
6. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego
w Aleksandrowie Kujawskim na adres: zarzadzanie.kryzysowe@aleksandrow.pl
7. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Nieszawska 21,
87-720 Ciechocinek, na adres: sekretariat@mpwik.ciechocinek.pl