NHŚ.072.29.2026
Aleksandrów Kujawski, 9 listopada 2026 r.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski

Dotyczy: informacji w sprawie niezgodności parametrycznej jakości wody do spożycia przez ludzi w budynku Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w Odolionie przy ul. Piaskowej 4 oraz budynku Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha" w Stawkach przy ul. Szkolnej 4, pochodzącej z wodociągu gminy Aleksandrów Kujawski-ujęcie Kuczek, administrowanego przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „Algawa" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w związku z przekroczeniem mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego tj. zalecanej liczby kolonii w 22°C.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w dniu 06.11.2026 r. uzyskał od Oddziału Laboratoryjnego Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim cząstkowe sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 03.11.2026 r. z wodociągu gminy Aleksandrów Kujawski - ujęcie Kuczek, administrowanego przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „Algawa" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski w punktach zgodności zlokalizowanych w budynku Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w Odolionie przy ul. Piaskowej 4 - kran w pomieszczeniu socjalnym oraz w budynku Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha" w Stawkach przy ul. Szkolnej 4 - kuchnia stanowisko przygotowania surówek, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego realizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim.
W próbkach wody pobranych w ww. punktach stwierdzono niezgodność parametryczną z uwagi na przekroczenie zalecanej liczby kolonii w 22 °C na poziomie >300 jtk/1ml, przy wartości parametrycznej „bez nieprawidłowych zmian" i zalecanej wartości do 200 jtk/1ml (jtk - jednostki tworzące kolonie).
Powyższa wartość jest niezgodna z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1, część C tabela 1, lp. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Mając na uwadze powyższe organ wydał zarządcy ujęcia tj. Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu „Algawa" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski, zalecenia dot. ustalenia przyczyny niezgodności, podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie prawidłowej jakości wody. Jednocześnie wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z wody, określone w Komunikacie nr 1 z dnia 06.11.2026 r.
Ponadto informuje się, że z urzędu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie niezgodności z wartością parametryczną dla parametru liczba kolonii w 22°C.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Aleksandrowie Kujawskim
Angelika Drab-Rybczyńska
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Juliusz Słowackiego 8a | 87-700 Aleksandrów Kujawski
+48 54 282 42 06
adres e-mail: sekretariat.psse.aleksandrowkujawski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: **AE:PL-23088-67014-IJAWS-26**

Załączniki (2):

1. Komunikat nr 1/2026 z dnia 06.11.2026 r.
2. Wystąpienie z dnia 06.11.2026 r.

Wykonano w 1 egz.
Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia)
2. NHŚ - a/a