Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski, 6 listopada 2026
NHŚ.52111.10.19.2026

KOMUNIKAT Nr 1/2026
o niezgodności z wartością parametryczną

Dotyczy korzystających z wody do spożycia przez ludzi w budynku Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w Odolionie przy ul. Piaskowej 4 oraz budynku Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha" w Stawkach przy ul. Szkolnej 4, pochodzącej z wodociągu gminy Aleksandrów Kujawski-ujęcie Kuczek, administrowanego przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „Algawa" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 87- 700 Aleksandrów Kujawski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w punktach zgodności zlokalizowanych w budynku Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w Odolionie przy ul. Piaskowej 4 - kran w pomieszczeniu socjalnym oraz w budynku Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha" w Stawkach przy ul. Szkolnej 4 - kuchnia stanowisko przygotowania surówek, wykazały przekroczenie zalecanej liczby kolonii w 22°C na poziomie >300 jtk/1ml, przy wartości parametrycznej „bez nieprawidłowych zmian" i zalecanej wartości do 200 jtk/1ml.

WODA NADAJE SIĘ DO PICIA, WYTWARZANIA I PRZYGOTOWANIA ŻYWNOŚCI POD WARUNKIEM JEJ PRZEGOTOWANIA - NALEŻY GOTOWAĆ MINIMUM 2 MINUTY

UWAGA wodę należy przegotowywać również

- dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym, ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, chemioterapii, chorych na AIDS) należy również przegotowywać wodę do: mycia zębów, mycia naczyń



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Angelika Drab-Rybczyńska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Aleksandrowie Kujawskim
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Juliusz Słowackiego 8a | 87-700 Aleksandrów Kujawski
+48 54 282 42 06
adres e-mail: sekretariat.psse.aleksandrowkujawski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-23088-67014-IJAWS-26