NHŚ.52111.10.19.2026,
NHŻ.5193.11.10.2026

Aleksandrów Kujawski, 6 listopada 2026 r.

Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „Algawa" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
87-700 Aleksandrów Kujawski

Dotyczy: wystąpienie w sprawie niezgodności parametrycznej jakości wody do spożycia przez ludzi w budynku Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w Odolionie przy ul. Piaskowej 4 oraz budynku Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha" w Stawkach przy ul. Szkolnej 4, pochodzącej z wodociągu gminy Aleksandrów Kujawski-ujęcie Kuczek, administrowanego przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „Algawa" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w związku z przekroczeniem mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego tj. zalecanej liczby kolonii w 22°C.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w dniu 06.11.2026 r. uzyskał od Oddziału Laboratoryjnego Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim cząstkowe sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 03.11.2026 r. z wodociągu gminy Aleksandrów Kujawski - ujęcie Kuczek, administrowanego przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „Algawa" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski w punktach zgodności zlokalizowanych w budynku Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w Odolionie przy ul. Piaskowej 4 - kran w pomieszczeniu socjalnym oraz w budynku Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha" w Stawkach przy ul. Szkolnej 4 - kuchnia stanowisko przygotowania surówek, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego realizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim.

W oparciu o niżej wymienione analizy próbek wody pobranych w dniu 03.11.2026 r.:
1. cząstkowe sprawozdanie nr LHK.410.263/N/26 – punkt zgodności: Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Malucha" w Stawkach przy ul. Szkolnej 4 - kuchnia stanowisko przygotowania surówek;
2. cząstkowe sprawozdanie nr LHK.410.265/N/26 – punkt czerpalny: Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w Odolionie przy ul. Piaskowej 4 - kran w pomieszczeniu socjalnym;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim stwierdza, iż w próbkach wody pobranych w punktach zgodności zlokalizowanych w: w budynku Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w Odolionie przy ul. Piaskowej 4 - kran w pomieszczeniu socjalnym oraz w budynku Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha" w Stawkach przy ul. Szkolnej 4 - kuchnia stanowisko przygotowania surówek, stwierdzono niezgodność parametryczną z uwagi na przekroczenie zalecanej liczby kolonii w 22 °C na poziomie >300 jtk/1ml, przy wartości parametrycznej „bez nieprawidłowych zmian" i zalecanej wartości do 200 jtk/1ml (jtk - jednostki tworzące kolonie).
Wyżej wymieniona wartość mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego jest niezgodna z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1, część C tabela 1, lp. 3 rozporządzenia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Juliusz Słowackiego 8a | 87-700 Aleksandrów Kujawski
+48 54 282 42 06
adres e-mail: sekretariat.psse.aleksandrowkujawski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: **AE:PL-23088-67014-IJAWS-26**

Ministra Zdrowia z dni 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W pozostałej badanej próbce wody pobranej w punkcie zgodności: Mieszkanie prywatne Słońsk Dolny 32-kran w pomieszczeniu gospodarczym, liczba kolonii w 22 °C wynosiła <200 jtk/1ml.

Jednocześnie we wszystkich zbadanych próbkach wykluczono obecność bakterii *Escherichia coli*, bakterii grupy coli, enterokoków jelitowych.

W związku z powyższym należy niezwłocznie ustalić przyczynę niezgodności z wartością parametryczną, podjąć działania naprawcze i wykonać kontrolne badania wody w ww. punktach zgodności oraz na Stacji Uzdatniania Wody w Kuczku w zakresie parametrów mikrobiologicznych: liczba kolonii w 22 °C oraz *Escherichia coli*, enterokoki jelitowe i bakterie grupy coli.
Ponadto zaleca się rozszerzyć zakres monitoringu o dodatkowe punkty poboru próbek zlokalizowanych na sieci rozdzielczej wodociągu oraz w miejscu wprowadzenia wody do przedmiotowych budynków, jeśli jest to możliwe. Celem powyższego jest ustalenie źródła skażenia wody, w szczególności rozstrzygnięcie czy problem dotyczy wody podawanej do sieci, sieci rozdzielczej wodociągu (odcinka sieci), czy ogranicza się wyłącznie do instalacji wewnętrznej budynków.
Wyniki badań pobranych przez akredytowane laboratorium należy przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Aleksandrowie Kujawskim, niezwłocznie po ich otrzymaniu z laboratorium badawczego w terminie do dnia 13.11.2026 r.
W przypadku utrzymywania się przekroczenia poziomu liczba kolonii w 22 °C należy przedstawić zakres i termin realizacji kolejnych działań naprawczych mających na celu przywrócenia prawidłowej jakości wody do spożycia.
Parametr liczba kolonii w 22°C jest parametrem wskaźnikowym i jego wartość parametryczną określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jako „bez nieprawidłowych zmian" z odnośnikiem „Zaleca się, aby liczba kolonii nie przekraczała: 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta."
Bakterie oznaczone w temperaturze 22°C, to organizmy naturalnie występujące w wodzie. Przyjmuje się, że jeśli występują licznie, wówczas są wskaźnikiem zanieczyszczenia organicznego. Są to organizmy bardzo rozpowszechnione i rozkładają martwą materię organiczną. Bakterie te rozwijają się tworząc tzw. błonę biologiczną zarówno w sieci wodociągowej lub w zbiornikach wody czystej. Nieoczekiwany wzrost liczby kolonii może być zatem wczesnym ostrzeżeniem o zanieczyszczeniu i sygnałem do przeprowadzenia dochodzenia w celu identyfikacji przyczyny oraz wdrożenia odpowiednich działań naprawczych.

Organ informuje, iż oceniając ryzyko zdrowotne stwierdził niezgodność z wartością parametryczną liczby kolonii w 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego ujęcia oraz wprowadził ograniczenia w korzystaniu z niej. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: dzieci oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda z przedmiotowego ujęcia jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

W załączeniu komunikat nr 1/2026 z dnia 06.11.2026 r., który należy przekazać odbiorcom wody.

Ponadto organ informuje, iż w ramach prowadzonego nadzoru nad żywieniem zbiorowym, do czasu wyjaśnienia przyczyn pogorszenia jakości wody oraz uzyskania wyników potwierdzających jej przydatność do spożycia przez ludzi, należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia działalności.
Zaleca się:
1. Nie wykorzystywać wody z kwestionowanego źródła do:

- bezpośredniego spożycia,
- przygotowywania napojów,
- mycia i płukania warzyw oraz owoców podawanych na surowo,
- sporządzania lodu,
- mycia naczyń, sprzętu i urządzeń mających bezpośredni kontakt z żywnością gotową do spożycia, chyba że zostanie zapewniona woda o jakości odpowiadającej wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Do przygotowywania posiłków stosować wyłącznie wodę:
- butelkowaną,
- dostarczoną z zastępczego źródła wody spełniającej wymagania jakościowe,
lub wodę poddaną skutecznej obróbce zapewniającej jej bezpieczeństwo zdrowotne.

3.Dopuszcza się przygotowywanie posiłków na półproduktach, które nie wymagają dodatku wody ani kontaktu z wodą o kwestionowanej jakości, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań higienicznych.

4.Podjąć działania mające na celu ustalenie przyczyny pogorszenia jakości wody oraz przeprowadzić czynności naprawcze w instalacji wodociągowej.

5.Po wykonaniu działań naprawczych przeprowadzić kontrolne badania jakości wody i przedłożyć wyniki Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. Do czasu otrzymania stanowiska lub decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzających przywrócenie odpowiedniej jakości wody, zakład zobowiązany jest do dalszego stosowania nałożonych ograniczeń i zaleceń. Działalność bez obostrzeń może zostać wznowiona po uzyskaniu pozytywnej oceny organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jednocześnie informuje się, że w przypadku pogorszenia jakości wody lub stwierdzenia dodatkowych nieprawidłowości mogą zostać podjęte dalsze działania administracyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Jednocześnie informujemy, że dziś wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie niezgodności z wartością parametryczną parametru liczba kolonii w 22 °C i konieczności przeprowadzenia działań naprawczych, w związku z poborem próbek w dniu 03.11.2026 r. z wodociągu gminy Aleksandrów Kujawski-ujęcie Kuczek, administrowanego przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „Algawa" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Dążąc do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego (art. 7 KPA) oraz mając na uwadze umożliwienie wypowiedzenia się Stronie przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów (art. 10 § 1 KPA), informuję, iż można złożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Aleksandrowie Kujawskim dalsze wyjaśnienia i wnioski wraz z ewentualnymi dowodami na ich poparcie, w tym dotyczące sposobu i terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Wyjaśnienia i wnioski złożone w terminie zostaną wnikliwie rozpatrzone i w miarę ich zasadności uwzględnione przy rozstrzyganiu sprawy.

Przypuszczalny termin zakończenia postępowania administracyjnego ustalam na 07.12.2026 r.

W toku postępowania administracyjnego na podstawie art. 41 §1 wymienionej ustawy strona obowiązana jest powiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku, doręczenie pism pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Aleksandrowie Kujawskim
Angelika Drab-Rybczyńska
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki (1):

1. komunikat nr 1/2026 z dnia 06.11.2026 r.

Wykonano w 1 egz.
Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia) – elektronicznie
2. NHŻ - a/a
3. NHŚ - a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy (e-Doręczenia) – elektronicznie