NHŚ.072.29.2026
Aleksandrów Kujawski, 25 listopada 2026 r.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski

Dotyczy: przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu gminy Aleksandrów Kujawski-ujęcie Kuczek, administrowanego przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „Algawa" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

W nawiązaniu do pism: NHŚ.072.29.2026 z dnia 09.11.2026 r. oraz NHŚ.52111.10.19.2026 z dnia 18.11.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż dokonał oceny wyników badań wody przekazanych przez zarządcę wodociągu gminy Aleksandrów Kujawski - ujęcie Kuczek, tj. Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „Algawa" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski, zrealizowanych po zakończeniu działań naprawczych.
Na podstawie przedmiotowych wyników badań, w których liczba kolonii w 22 °C wyniosła <200 jtk/1ml, a stężenie manganu <50 µg/l stwierdza się, że jakość wody jest zgodna z normą określoną w załączniku Nr 1 część C, tab. 1, lp. 3 oraz tab. 2, lp. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W związku z powyższym organ stwierdził, że w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda pochodząca z wodociągu gminy Aleksandrów Kujawski – ujęcie Kuczek, administrowanego przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „Algawa" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odpowiada wymaganiom jakości wody zawartym w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i § 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Wobec powyższego woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Aleksandrowie Kujawskim
Angelika Drab-Rybczyńska
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki (2):
1. Komunikat nr 3 z dnia 24.11.2026 r.
2. Decyzja nr 409/26 z dnia 24.11.2026 r.

Wykonano w 1 egz.
Otrzymują:
1. Adresat (e-Doręczenia)
2. NHŚ - a/a

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Juliusz Słowackiego 8a | 87-700 Aleksandrów Kujawski
+48 54 282 42 06
adres e-mail: sekretariat.psse.aleksandrowkujawski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: **AE:PL-23088-67014-IJAWS-26**